

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Филиал ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах.

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан г.Нефтекамск, ул.Социалистическая 10, тел/факс.(34783)4-26-69;

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026402001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U65160, Расчетный счет: 40501810965772400001 в отделении-НБ Республики Башкортостан г.УФА, БИК 048073001, ОКПО 12718139, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра



Л.Р. Ульфатова

2019

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 7204 от 29 ноября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Старый Варяш муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес: 452818, Республика Башкортостан, Янаульский район, с. Старый Варяш, ул.Парковая,5

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Старый Варяш муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, 452818, Республика Башкортостан, Янаульский район, с. Старый Варяш, ул.Парковая,5, столовая

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 28.11.2019 11:00

Ф.И.О., должность: Асатов В.Г., директор

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.11.2019 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка № 2621 от 28.11.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении."

8. Код образца (пробы): 44.19.7204 44

9. Условия проведения испытаний::Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 28.11.2019 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 7204					
дата начала испытаний 28.11.2019 13:20 дата выдачи результата 29.11.2019 13:38					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Закирова Р. Ф., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Л. А. Кутлыева

Кутлыева Л. А., техник